Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)

RA.RU.21УА04*

ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru, uralstroilab@mail.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732, Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812, БИК 047162812

Место осуществления деятельности: 454047, Россия, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, д. 18, нежилое помещение № 6 (часть здания института), пом. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 231, 232, 235, 237

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ
_____ Плеханова Н.А.
М.П. «12» марта 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
№ ФФ-21030428

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель), ИНН:** ИП Голубев 121509624094.
2. **Юридический адрес заявителя:** 424006, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Вашская, д. 7, кв. 45.
3. **Место проведения измерений:** 454008, город Челябинск, ул. Каслинская, д. 101-Б.
4. **Наименование физического фактора:** микроклимат (период года-холодный).
5. **НД, регламентирующая методы измерений:** ГОСТ 30494-2011, Руководство по эксплуатации измерител параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ.
6. **Акт инструментальных измерений, дата измерений:** № 008 от 04.03.2021г.
7. **Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения:** Степаненко Д.П. зам. нач. ОПР.
8. **Условия проведения измерений:** соответствуют рабочим условиям эксплуатации средств измерений.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЦ

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Код пробы	Наименование контрольной точки измерения	Определяемые показатели единицы измерения	Средние значения измерений (уровни) с выражением расширенной неопределенности на высоте		
				0,1 м	0,6 или 1,1 м	1,7 м
1.	ФФ-21030428	Заготовочный цех	Температура воздуха, ^{0}C	22,9 ± 0,3	23,7 ± 0,3	23,5 ± 0,2
			Скорость движения воздуха, м/с	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1	0,1 ± 0,1
			Относительная влажность, %	-	23,1 ± 3,5	-
2.	ФФ-21030429	Цех производства	Температура воздуха, ^{0}C	23,0 ± 0,3	22,8 ± 0,3	22,4 ± 0,6
			Скорость движения воздуха, м/с	0,1 ± 0,1	0,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1
			Относительная влажность, %	-	20,2 ± 3,6	-

Данные результаты измерения относятся к месту проведения измерений заявленному заказчиком.

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)

RA.RU.21УА04*

ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru, uralstroilab@mail.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732, Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812, БИК 047162812

Место осуществления деятельности: Россия, 454047, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, д. 18, нежилое помещение № 6 (часть здания института), пом. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105, 106,107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 231, 232,235, 237

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ
Плеханова Н.А.
«19» марта 2021 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № БК-21030475

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Голубев П.В.
2. **Юридический адрес заявителя:** 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вашская, д. 7, кв. 45
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды лечебно-профилактических организаций
4. **Место отбора:** г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 101Б
5. **Условия отбора, доставки:**
   Дата и время отбора: 04.03.2021 г., 11:00
   Акт отбора проб: № 002 от 04 марта 2021 г.
   НД на отбор пробы: МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях», п.3.2
   Ф.И.О., должности лица, отобравшего пробу: Гнездилова М.Ю., помощник врача – эпидемиолога
   Условия доставки: автотранспорт, соответствуют НД
   Дата и время доставки в лабораторию: 04.03.2021 г., 12:30
   Дата(ы) проведения испытаний: 04.03.2021 – 06.03.2021 гг.
6. **Условия проведения испытаний:** температура воздуха 22-23°С, относительная влажность воздуха 32-35%, атмосферное давление 727-747 мм. рт. ст., напряжение в сети 220В, частота электрического тока 50 Гц

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Код образца	Место отбора	Наименование показателя, результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	НД на методы испытаний
		БГКП	
БК-21030475	Стол, заготовочный цех	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030476	Гусак смесителя, заготовочный цех	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030477	Стол оформления заказов, пицца цех	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030478	Смеситель-кран, пицца цех	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030479	Стол суши Бар, суши бар	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030480	Стеллаж, суши бар	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030481	Разнос, моечная	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030482	Стеллаж, моечная	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030483	Поверхность морозильной камеры	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030484	Рабочий стол, склад	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Код образца	Место отбора	Наименование показателя, результаты испытаний ± характеристика погрешности (неопределенность)	НД на методы испытаний
		БГКП	
БК-21030485	Шарипов А., правая рука, пиццемейкер	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030486	Шарипов А., левая рука, пиццемейкер	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030487	Касенова З.Н., правая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030488	Касенова З.Н., левая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030489	Неволина А.К., правая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030490	Неволина А.К., левая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030491	Валиев Р.Р., правая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030492	Валиев Р.Р., левая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030493	Волков Р.А., правая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
БК-21030494	Волков Р.А., левая рука, мастер суши	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральская комплексная лаборатория
промышленного и гражданского
строительства»
(ООО «УралСтройЛаб»)

RA.RU.21УА04

ЦМКС
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАН
ГОСТ Р ИСО 9001-201

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 18, оф. 118.
Тел./факс: 8 (351) 220-70-20. E-mail: info@uralstroylab.ru,
uralstroilab@mail.ru, http://www.uralstroylab.ru.

ИНН 7450076732, Р/с 40702810203270002915
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» в г. Ханты-Мансийск,
К/с 30101810465777100812, БИК 047162812

Место осуществления деятельности: 454047, Россия,
Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, д. 18,
нежилое помещение № 6 (часть здания института),
пом. №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105,
106,107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 231,
232, 235, 237

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ
Плеханова Н.А.
М.П. «12» марта 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
№ ФФ-21030430

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель), ИНН:** ИП Голубев 121509624094.
2. **Юридический адрес заявителя:** 424006, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Вашская, д. 7, кв. 45.
3. **Место проведения измерений:** 454008, город Челябинск, ул. Каслинская, д. 101-Б.
4. **Наименование физического фактора:** искусственное освещение
5. **НД, регламентирующая методы измерений:** МУК 4.3.2812-10
6. **Акт инструментальных измерений, дата измерений:** № 009 от 04.03.2021 г.
7. **Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения:** Степаненко Д.П. зам. нач. ОПР.
8. **Условия проведения измерений:** соответствуют рабочим условиям эксплуатации средств измерений, напряжение в сети до проведения измерений 223 В, после проведения измерений – 223 В.

Дополнительные сведения: характеристика искусственного освещения-общее, тип ламп- СЛ, число не горящих ламп-отсутствуют;

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЦ

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Код пробы	Наименование контрольной точки измерения	Определяемые показатели, единицы измерения	Средние измеренные значения (уровни) с выражением расширенной неопределенности
1	ФФ-21030430	Заготовочный цех	Освещенность, лк	405,7 ± 37,6
2	ФФ-21030431	Цех производства	Освещенность, лк	401,3 ± 37,1

Данные результаты измерения относятся к месту проведения измерений заявленному заказчиком.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения ИЛЦ